МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБУН Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук
Аналитический центр
Аттестат аккредитации № ААС.А.00150 ААЦ «Аналитика». действителен до 28 апреля 2027 года
683006. г. Петропавловс-Камчатский. бульвар Пийпа. 9. АЦ ИВиС ДВО РАН
Телефон: (4152)20-21-12 Факс: (4152)29-79-82 e-mail: analytic@kscnet.ru

ПРОТОКОЛ

Химического анализа № Д 2-26/1 от 26.01.2026 г.

Заказчик: АО «Корякэнерго» по Договору №26У813001 от 26.01.2026 г.
Дата поступления проб: 20.01.2026 г.
Дата отбора проб: 20.01.2026 г.
Объекты исследования: Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям:
Распределительная сеть
Перед поступлением в распределительную сеть
Пробы отобраны и доставлены Заказчиком.
Средства измерения: спектрофотометр атомно-абсорбционный “ThermoElectron SOLAAR M”, иономер «HANNA». Спектрофотометр “UVmini-1240” фирмы “Shimadzu"

Результаты анализа воды

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Нормативная документация на метод измерения	**Распред. Сеть**	**Перед поступлением в распред. сеть**
1	Запах при 20*, 60*		ПНД Ф 12.16.1-10	Без запаха	Без запаха
2	Вкус, привкус	баллы	ГОСТ 3351-74	0	0
3	Цветность	градусы	ПНДФ 14.1:2:4.207-04	2.1	2.1
4	Мутность	мг/дм^3	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05	< 0.1	< 0.1
5	Водородный показатель	ед. pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	-	6.22
6	Сухой остаток (минерализация)	мг/дм^3	ПНДФ 14.1:2:4.261-2010	-	71.0
7	Общая жесткость	мг-экв/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98	-	0.62
8	Окисляемость	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	-	< 0.25
9	Нефтепродукты	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000	-	< 0.04
10	СПАВ	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2.258-10	-	< 0.1

Протокол относится только к данным объектам исследования. Частичное копирование и перепечатка протокола запрещена без разрешения аналитического центра.

Аналитики: Иванова С.М.
Якимова Е.А.

Зав. АЦ: Карташева Е.В.